Eurofins Environment Testing Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Tel.: (+36 1) 872 3600
Email: enviro.bud@etcee.eurofins.com
www.eurofins.hu/hu/environment-testing/

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Projekt: Ivóvízvizsgálat (2026/K/14743)

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1079533/1

A NAH által NAH-1-1398/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
A "NAH által nem akkreditált" megjelöléssel feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.

Analitika kezdete: 2026. 10. 09.
Analitika vége: 2026. 10. 22.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.
A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.
Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Eurofins Environment Testing Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Tel.: (+36 1) 872 3600
Email: enviro.bud@etcee.eurofins.com
www.eurofins.hu/hu/environment-testing/

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: DMRV Zrt. **Beszállítás ideje:** 2026/10/08 11:04 **Megrendelőlap száma:** 2026/019576

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
1242 Szentendre, Regionális Déli Gépház Pomázi ág 404	2026/10/08	Ivóvíz	0006877713	40 cm^3	VOC 40 ml EPA vial	Nátrium-tioszulfát	Akkreditált	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.	
1242 Szentendre, Regionális Déli Gépház Pomázi ág 404	2026/10/08	Ivóvíz	0006877720	40 cm^3	VOC 40 ml EPA vial	Nátrium-tioszulfát	Akkreditált	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.	

Eurofins Environment Testing Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Tel.: (+36 1) 872 3600
Email: enviro.bud@etcee.eurofins.com
www.eurofins.hu/hu/environment-testing/

Vizsgálati eredmények

Mintatípus: Ivóvíz

(1) MSZ EN ISO 20595:2023

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele
		1242 Szentendre, Regionális Déli Gépház Pomázi ág 404
Vinil-klorid [1]	µg/dm³	<0,1
Benzol [1]	µg/dm³	<0,2
1,2-Diklóretán [1]	µg/dm³	<0,3
Epiklórhidrin [1]	µg/dm³	<0,1
Tetraklóretén [1]	µg/dm³	<1
Triklóretén [1]	µg/dm³	<1
Tetraklóretén és triklóretén (b) [1]	µg/dm³	<1
Kloroform [1]	µg/dm³	2,1
Bromoform [1]	µg/dm³	<1
Dibrómklórmetán [1]	µg/dm³	2,2
Brómdiklórmetán [1]	µg/dm³	2,3
Összes trihalometán (4) (b) [1]	µg/dm³	6,6
cisz-Diklóretén [1]	µg/dm³	<1

(b) Egyedi komponensek számszaki összege.

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-7890-GCMS_26-5977

2026. október 22.

Klincsik Szilvia
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.