

# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: DMRV Duna Menti Regionális  
Vízmű Zrt.  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
Projekt: Szentendre (2020/K/00393)**

**Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 578225/1**

A NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2020. 01. 21.

Analitika vége: 2020. 01. 24.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.  
A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség  
ellenőrzés.

**Vizsgálati mintákat összesítő táblázat**  
**Beszállító: DMRV Zrt. Beszállás ideje: 2020/01/20 12:20 Megrendelőlap száma: 2020/001500**

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
Szentendre, Regionális Déli vizbázis Regionális Déli gépház 303	2020/01/20	Felszín alatti víz	0003664106	40 cm <sup>3</sup>	40 ml EPA vial (VPH)	Hűtött	Akkreditált	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	
Szentendre, Regionális Déli vizbázis Regionális Déli gépház 303	2020/01/20	Felszín alatti víz	0003664125	40 cm <sup>3</sup>	40 ml EPA vial (VPH)	Hűtött	Akkreditált	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	

**Illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCI)**

Mintatípus: Felszín alatti víz

(1) MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvány) 7.3. szakasz

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele
		Szentendre, Regionális Déli vízbázis Regionális Déli gépház 303
Tetraklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
Triklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
cisz-Diklóretén <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<1
Vinil-klorid <sup>1</sup>	µg/dm <sup>3</sup>	<0,1

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-7890-GCMS\_16-5977B

2020. január 24.

Volk Gábor  
Laboratóriumvezető-helyettes

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.