Balassagyarmati Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.12*

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	8	-
Nitrátion		54	mg/l
Nitrition		0,16	mg/l
Összes oldott anyag		1030	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	0,12	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1620	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	33	O2 mg/l
Összes foszfor	2	0,51	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		810	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	50	12,6	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.:15; XI.16-IV.30.: 25	13,5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.10.30*