

Cserháthalápi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.04.07

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Nitrátion		<1	mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Összes oldott anyag		960	mg/l
Összes lebegő anyag	35	60	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	90,4	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	58	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1930	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	173	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	16	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		760	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	90,4	N mg/l
Összes nitrogén	30	98	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.04.22