Cserháthalápi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.12*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		12,1	mg/l
Nitrition		0,38	mg/l
Összes oldott anyag		910	mg/l
Összes lebegő anyag	35	40	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,4	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1510	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	38	O2 mg/l
Összes foszfor	5	0,86	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		730	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	30	3,3	N mg/l
Összes nitrogén	30	5,41	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.10.30*