Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.05*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6-9,5	8	-
Nitrátion		136	mg/l
Nitrition		0,07	mg/l
Összes oldott anyag		1140	mg/l
Összes lebegő anyag	35	50	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,08	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1730	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)		26	O_2 mg/l
Összes foszfor	5	1,68	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		830	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	30	31,4	N mg/l
Összes nitrogén	35	31,9	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.10.22*