

Dunakeszi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.09.22

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8,2	-
Nitrátion		67	mg/l
Nitrition		0,3	mg/l
Összes oldott anyag		640	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,29	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1050	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	32	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,9	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	475	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	15,8	N mg/l
Összes nitrogén	25	15,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.10.07