Gödöllői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.12*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	8,1	-
Nitrátion		65	mg/l
Nitrition		0,14	mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	50	100	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,16	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1210	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	36	O_2 mg/l
Összes foszfor	5	2,28	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	540	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	20	15,2	N mg/l
Összes nitrogén	25	16,5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.10.30*