Horpácsi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.06*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	7,5	-
Nitrátion		332	mg/l
Nitrition		1,1	mg/l
Összes oldott anyag		1240	mg/l
Összes lebegő anyag	50	40	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,47	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1810	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	5	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	32	O2 mg/l
Összes foszfor	5	1,73	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	810	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	40	77,2	N mg/l
Összes nitrogén	50	77,2	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.10.22*