

Nógrádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.05.26

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6-9,5	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1220	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	87	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	16	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	5,4	N mg/l
Nitrition		4,9	mg/l
Nitrátion		25,4	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	12,7	N mg/l
Összes nitrogén	30	17,3	N mg/l
Összes foszfor	5	1,59	P mg/l
Összes oldott anyag		730	mg/l
Összes lebegő anyag	35	100	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		540	mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.06.06