

Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.05.21

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1440	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	59	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	21,7	N mg/l
Nitrition		0,49	mg/l
Nitrácion		14,6	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	25,2	N mg/l
Összes nitrogén	25	28,9	N mg/l
Összes foszfor	5	4,6	P mg/l
Összes oldott anyag		820	mg/l
Összes lebegő anyag	35	40	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	635	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.05.29