

Piliscsabai Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.05.21

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1390	µS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	28	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,15	N mg/l
Nitrition		0,39	mg/l
Nitrácion		16,9	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	4,2	N mg/l
Összes nitrogén	25	5,54	N mg/l
Összes foszfor	5	0,72	P mg/l
Összes oldott anyag		870	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	705	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3,5	mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.05.29