

Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.05.21

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1380	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	39	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,17	N mg/l
Nitrition		0,17	mg/l
Nitrácion		17	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	4,1	N mg/l
Összes nitrogén	25	6,32	N mg/l
Összes foszfor	5	0,69	P mg/l
Összes oldott anyag		870	mg/l
Összes lebegő anyag	50	25	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	690	mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.05.29