

Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2026.08.26

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,7	-
Nitrátion		22,6	mg/l
Nitrition		0,04	mg/l
Összes oldott anyag		920	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,11	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1460	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	19	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,94	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	720	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	20	5,3	N mg/l
Összes nitrogén	25	7,6	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.09.07