

Pilisszentkereszti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.06.17

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	8,1	-
Nitrition		2,3	mg/l
Nitrátion		43,2	mg/l
Összes oldott anyag		690	mg/l
Összes lebegő anyag	50	30	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.:5	0,54	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	11	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1140	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	48	O ₂ mg/l
Összes foszfor	5	1,08	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		15	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	480	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	V.1.-XI.15.:20	11,2	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.:25	13	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.07.02