Pilisszentkereszti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.07*

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	8	-
Nitrátion		31,8	mg/l
Nitrition		6,2	mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	50	50	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.:5	0,44	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	21	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1190	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	64	O_2 mg/l
Összes foszfor	5	2,52	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	530	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	V.1.-XI.15.:20	9,6	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.:25	12,5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.10.22*