

Pilisvörösvári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.05.06

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,6	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1310	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	35	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,91	N mg/l
Nitrition		0,58	mg/l
Nitrátion		42,6	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	10,9	N mg/l
Összes nitrogén	25	12,3	N mg/l
Összes foszfor	5	3,4	P mg/l
Összes oldott anyag		800	mg/l
Összes lebegő anyag	35	25	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		635	mg/l
Lebegő ásványi anyag		15	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.05.23