Pilisvörösvári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.07*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,9	-
Nitrátion		76	mg/l
Nitrition		3	mg/l
Összes oldott anyag		890	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	5,3	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1490	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	44	O2 mg/l
Összes foszfor	5	7,54	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		710	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	30	23,7	N mg/l
Összes nitrogén	25	24,5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.10.22*