

Rétsági Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.06.16

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6-9,5	8	-
Nitrition		23,5	mg/l
Nitrátion		0,49	mg/l
Összes oldott anyag		620	mg/l
Összes lebegő anyag	35	35	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	0,09	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	14	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1030	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	42	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	0,62	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		460	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	50	5,6	N mg/l
Összes nitrogén	30	7,72	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.07.02