

Szentendrei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.06.03

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8,1	-
Nitrátion		34,2	mg/l
Nitrition		0,21	mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,22	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1170	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	28	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	0,97	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		555	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	8,1	N mg/l
Összes nitrogén	25	8,96	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.06.20