

Szentendrei Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.04.08

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		48,5	mg/l
Nitrition		0,61	mg/l
Összes oldott anyag		800	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	1,5	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1260	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	2,5	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	46	O ₂ mg/l
Összes foszfor	2	1,67	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		605	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	12,8	N mg/l
Összes nitrogén	25	14,2	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.04.22