

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.05.07

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1130	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	126	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	25	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,46	N mg/l
Nitrition		0,54	mg/l
Nitrátion		57	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	13,7	N mg/l
Összes nitrogén	35	19,7	N mg/l
Összes foszfor	5	3,39	P mg/l
Összes oldott anyag		710	mg/l
Összes lebegő anyag	35	115	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		525	mg/l
Lebegő ásványi anyag		50	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	6,5	mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.05.23