Szügyi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.05*

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6-9,5	7,3	-
Nitrátion		<1	mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Összes oldott anyag		1250	mg/l
Összes lebegő anyag	75	310	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1-XI.15.:20	90,3	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	356	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		2590	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	39	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	681	O2 mg/l
Összes foszfor	10	23,5	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		990	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	V.1-XI.15.:50	90,3	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.:55	110	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.10.22*