

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2025.06.16

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrition		34,7	mg/l
Nitrátion		0,87	mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	35	35	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	2,3	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1210	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	51	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	5,27	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		545	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	10,5	N mg/l
Összes nitrogén	35	13,5	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.07.02