

Váci Ipari Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.07.07

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8,2	-
Nitrátion		54	mg/l
Nitrition		0,41	mg/l
Összes oldott anyag		850	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,16	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1220	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	<15	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	<0,5	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		590	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	12,7	N mg/l
Összes nitrogén	35	13,3	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.07.17