

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2026.07.06

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Nitrátion		55	mg/l
Nitrition		6,1	mg/l
Összes oldott anyag		750	mg/l
Összes lebegő anyag	35	50	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,24	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	16	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1180	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	68	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	11	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		590	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	14,7	N mg/l
Összes nitrogén	35	16,9	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2026.07.17