

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz

Mintavétel időpontja:

2025.09.30

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,9	-
Nitrátion		29,4	mg/l
Nitrition		0,47	mg/l
Összes oldott anyag		690	mg/l
Összes lebegő anyag	35	15	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	7,4	N mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1150	μS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	45	O ₂ mg/l
Összes foszfor	10	3,72	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		15	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		515	mg/l
Összes szervesetlen nitrogén	30	14,3	N mg/l
Összes nitrogén	35	14,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja:

2025.10.13