Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja: *2026.10.12*

Vizsgált Komponens	Határ-érték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,5	-
Nitrátion		46	mg/l
Nitrition		0,33	mg/l
Összes oldott anyag		740	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,52	N mg/l
BOI_5 (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1210	µS/cm
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l
KOI_k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	35	O_2 mg/l
Összes foszfor	10	3,84	P mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		550	mg/l
Összes szervetlen nitrogén	30	11,2	N mg/l
Összes nitrogén	35	12,8	N mg/l

Utolsó feltöltés időpontja: *2026.10.30*