

Csömöri Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2019.01.07

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1390	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	496	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	230	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	65,5	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		<1,0	mg/l
Összes szerves nitrogén	28	65,6	N mg/l
Összes nitrogén	30	95	N mg/l
Összes foszfor	5	7,7	P mg/l
Összes oldott anyag		660	mg/l
Összes lebegő anyag	35	300	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	500	mg/l
Lebegő ásványi anyag		80	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	6	mg/l