

## Dejtári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2019.01.07

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1820	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	76	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	19,4	N mg/l
Nitrition		36,6	mg/l
Nitrátion		23,5	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	35,8	N mg/l
Összes nitrogén	35	42,2	N mg/l
Összes foszfor	5	6,57	P mg/l
Összes oldott anyag		1200	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		910	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l

