

Dobogókői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2021.06.15

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1120	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	22	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.:5	0,10	N mg/l
Nitrition		0,20	mg/l
Nitrátion		127	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.:20	29,4	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.:25	31,6	N mg/l
Összes foszfor	5	2,72	P mg/l
Összes oldott anyag		710	mg/l
Összes lebegő anyag	75	50	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	475	mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l