

## Érsekvadkerti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2024.12.04

| Vizsgált Komponens                               | Határ-érték | Mért érték | Mérték-egység       |
|--|-------------|------------|---------------------|
| pH   | 6,5-9,6     | 7,6        | -                   |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on      |             | 1750       | μS/cm               |
| KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)   | 75          | 401        | O <sub>2</sub> mg/l |
| BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény) | 25          | 67         | mg/l                |
| Ammónia-ammónium-nitrogén                        | 10          | 0,46       | N mg/l              |
| Nitrition  |             | 0,92       | mg/l                |
| Nitrátion  |             | 177        | mg/l                |
| Összes szerves nitrogén                          | 40          | 41,4       | N mg/l              |
| Összes nitrogén                                  | 50          | 61,1       | N mg/l              |
| Összes foszfor                                   | 5           | 11,7       | P mg/l              |
| Összes oldott anyag                              |             | 1260       | mg/l                |
| Összes lebegő anyag                              | 50          | 324        | mg/l                |
| Összes oldott ásványi anyag                      | 2000        | 850        | mg/l                |
| Lebegő ásványi anyag                             |             | 23         | mg/l                |
| SZOE (szerves oldószer extrakt)                  | 5           | 4,0        | mg/l                |