

Galgautai Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2022.04.12

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1200	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	32	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	0,05	N mg/l
Nitrition		0,1	mg/l
Nitrátion		38,7	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	9	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.:55	12,7	N mg/l
Összes foszfor	5	0,81	P mg/l
Összes oldott anyag		800	mg/l
Összes lebegő anyag	35	25	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		580	mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	2	mg/l

