

Nógrádi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2022.04.11

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9,5	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1080	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	51	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	11	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0	N mg/l
Nitrition		2,9	mg/l
Nitrátion		69	mg/l
Összes szerves nitrogén	50	17	N mg/l
Összes nitrogén	30	21,8	N mg/l
Összes foszfor	5	0,75	P mg/l
Összes oldott anyag		710	mg/l
Összes lebegő anyag	35	10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		500	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	3,5	mg/l

