

Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2019.03.25

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1320	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	<30	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,6	N mg/l
Nitrition		4,8	mg/l
Nitrátion		78	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	20	N mg/l
Összes nitrogén	25	23,9	N mg/l
Összes foszfor	5	2,4	P mg/l
Összes oldott anyag		825	mg/l
Összes lebegő anyag	35	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	615	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l