

Pilisborosjenői Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2022.04.11

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,3	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1 320	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	31	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	2,2	N mg/l
Nitrition		3,20	mg/l
Nitrátion		97	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	25,5	N mg/l
Összes nitrogén	25	25,8	N mg/l
Összes foszfor	5	2,08	P mg/l
Összes oldott anyag		810	mg/l
Összes lebegő anyag	35	20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	600	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	5	mg/l

7,3
1320
31
<10
2,2
3,2
97
25,5
25,8
2,08
810
20
600
<10
5