

## Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2019.03.27

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8,1	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1430	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	<30	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,25	N mg/l
Nitrition		0,04	mg/l
Nitrátion		23	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	5,6	N mg/l
Összes nitrogén	25	7,85	N mg/l
Összes foszfor	5	<0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		910	mg/l
Összes lebegő anyag	50	<10	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		670	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l