

Pilisjászfalui Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2022.04.19

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-10	8,1	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1 520	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	24	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	<10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	0,50	N mg/l
Nitrition		0,08	mg/l
Nitrátion		28,3	mg/l
Összes szerves nitrogén	20	7	N mg/l
Összes nitrogén	25	8,87	N mg/l
Összes foszfor	5	<0,5	P mg/l
Összes oldott anyag		1180	mg/l
Összes lebegő anyag	50	15	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		965	mg/l
Lebegő ásványi anyag		10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	3,5	mg/l