

Pilisszentkereshti Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2019.02.11

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	8	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1380	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	65	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	18	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1.-XI.15.:5	34,8	N mg/l
Nitrition		2,8	mg/l
Nitrátion		11,5	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1.-XI.15.:20	38,3	N mg/l
Összes nitrogén	V.1.-XI.15.:25	46,3	N mg/l
Összes foszfor	5	0,57	P mg/l
Összes oldott anyag		750	mg/l
Összes lebegő anyag	50	15	mg/l
Összes oldott ásványi anyag	2000	560	mg/l
Lebegő ásványi anyag		<10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l