

## Pilisvörösvári Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2019.03.11

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,5	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1260	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	75	39	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	11	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	5	3,4	N mg/l
Nitrition		0,86	mg/l
Nitrátion		4,5	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	4,7	N mg/l
Összes nitrogén	25	7,98	N mg/l
Összes foszfor	5	2,11	P mg/l
Összes oldott anyag		745	mg/l
Összes lebegő anyag	35	35	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		565	mg/l
Lebegő ásványi anyag		15	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l