

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2019.04.08

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	8,2	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1160	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	51	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,1	N mg/l
Nitrition		0,05	mg/l
Nitrátion		32,5	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	7,6	N mg/l
Összes nitrogén	35	13,3	N mg/l
Összes foszfor	5	1,37	P mg/l
Összes oldott anyag		750	mg/l
Összes lebegő anyag	35	50	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		550	mg/l
Lebegő ásványi anyag		30	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l