

Szobi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2024.12.11

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1410	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	56	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	< 10	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	0,16	N mg/l
Nitrition		0,14	mg/l
Nitrátion		45,9	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	10,8	N mg/l
Összes nitrogén	35	14,7	N mg/l
Összes foszfor	5	1,33	P mg/l
Összes oldott anyag		860	mg/l
Összes lebegő anyag	35	34	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		690	mg/l
Lebegő ásványi anyag		< 10	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	< 2,0	mg/l