

## Sződi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz  
Mintavétel időpontja:

2022.05.30

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9	7,4	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1190	μS/cm
KOI <sub>k</sub> (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	151	O <sub>2</sub> mg/l
BOI <sub>5</sub> (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	29	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	1,6	N mg/l
Nitrition		4,3	mg/l
Nitrátion		90	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	23,6	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.: 55	34,7	N mg/l
Összes foszfor	2	2,94	P mg/l
Összes oldott anyag		790	mg/l
Összes lebegő anyag	75	45	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		535	mg/l
Lebegő ásványi anyag		35	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l