

Szügyi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2019.02.27

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	7,9	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1220	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	63	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	37	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1-XI.15.:20	17,2	N mg/l
Nitrition		0,08	mg/l
Nitrácion		7	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1-XI.15.:50	18,8	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.:55	22	N mg/l
Összes foszfor	10	2,85	P mg/l
Összes oldott anyag		740	mg/l
Összes lebegő anyag	75	20	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		520	mg/l
Lebegő ásványi anyag		15	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	<2,0	mg/l