

Szügyi Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

6/10/2024

Vizsgált Komponens	Határérték	Mért érték	Mérték-egység
pH	6,5-9,5	7.3	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1650	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	200	361	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	50	240	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	V.1-XI.15.:20	69.0	N mg/l
Nitrition		<0,03	mg/l
Nitrátion		<1	mg/l
Összes szerves nitrogén	V.1-XI.15.:50	69.2	N mg/l
Összes nitrogén	V.1-XI.15.:55	80.3	N mg/l
Összes foszfor	10	14	P mg/l
Összes oldott anyag		790	mg/l
Összes lebegő anyag	75	150	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		465	mg/l
Lebegő ásványi anyag		20	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	10	21	mg/l