

Váci Szennyvíztisztító Telep

Telepet elhagyó tisztított szennyvíz
Mintavétel időpontja:

2019.04.15

Vizsgált Komponens	Határ- érték	Mért érték	Mérték- egység
pH	6,5-9	7,7	-
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-on		1200	μS/cm
KOI _k (dikromátos oxigénfogyasztás)	125	67	O ₂ mg/l
BOI ₅ (5 napos biokémiai oxigénigény)	25	14	mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	10	2,2	N mg/l
Nitrition		0,96	mg/l
Nitrátion		66	mg/l
Összes szerves nitrogén	30	17,7	N mg/l
Összes nitrogén	35	23,7	N mg/l
Összes foszfor	10	5,6	P mg/l
Összes oldott anyag		720	mg/l
Összes lebegő anyag	35	80	mg/l
Összes oldott ásványi anyag		545	mg/l
Lebegő ásványi anyag		65	mg/l
SZOE (szerves oldószer extrakt)	5	<2,0	mg/l